

Powiadomienie o badaniu i klasyfikacji

NAZWA FIRMY	OLIVÉ QUÍMICA
ADRES	AVDA. BELTRÁN GÜELL, 78 APDO. CORREOS 33 E-08850 GAVÁ (BARCELONA)
RAPORT NR	13_02508-2-12-3-p
DATA BADANIA	22.11.2013


BADANY MATERIAŁ

System uszczelnień złączy liniowych i uszczelnień przejść instalacyjnych o nazwie «OLIVÉ PIROFOC» + «OLIVÉ FIBERFOC».

PRZEPROWADZONE BADANIE

Badanie odporności ogniowej zgodnie z normą UNE-EN 1366-4:2006+A1:2010 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych.”.
(Klasyfikacja UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010).

KONFIGURACJA



WYNIK:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień:

EI 240 V- X- F- W 80 to 80

Niniejszemu dokumentowi musi towarzyszyć raport klasyfikacyjny nr 13_02508-2-12-3, w którym zostaną opisane wyniki uzyskane w ramach każdego badania.

Wyniki uzyskane w ramach tych badań dotyczą wyłącznie próbki (-ek) przebadanej (-ych) w niniejszym Centrum w określonym dniu i nie stanowią wyznacznika stałości w zakresie jakości produkcji.

Podpis: Izaskun Martínez Kier.
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Przeciwpożarowej