Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 902 760 000
Email: tecnalia@tecnalia.com
http://www.tecnalia.com

member

# Powiadomienie o badaniu i klasyfikacji

| | |
|---|---|
| **NAZWA FIRMY** | **OLIVÉ QUÍMICA** |
| **ADRES** | **AVDA. BELTRÁN GÜELL, 78<br>APDO. CORREOS 33<br>E-08850 GAVÁ (BARCELONA)** |
| **RAPORT NR** | **13_02508-2-8-p** |
| **DATA BADANIA** | **22.11.2013** |


## BADANY MATERIAŁ

System uszczelnień złączy liniowych i uszczelnień przejść instalacyjnych o nazwie **«OLIVÉ PIROFOC» + «OLIVÉ CORDÓN CELULAR PE» + «OLIVÉ PIROFOC».**

## PRZEPROWADZONE BADANIE

Badanie odporności ogniowej zgodnie z normą UNE-EN 1366-4:2006+A1:2010 *„Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych.”.*
(Klasyfikacja UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010).

## KONFIGURACJA




## WYNIK:

**Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień:**
EI 240 V- X- F- W 40 to 40

Niniejszemu dokumentowi musi towarzyszyć raport klasyfikacyjny nr 13_02508-2-8, w którym zostaną opisane wyniki uzyskane w ramach każdego badania.

Wyniki uzyskane w ramach tych badań dotyczą wyłącznie próbki (-ek) przebadanej (-ych) w niniejszym Centrum w określonym dniu i nie stanowią wyznacznika stałości w zakresie jakości produkcji.

Podpis: Izaskun Martínez Kier. ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej