Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 902 760 000
Email: tecnalia@tecnalia.com
http://www.tecnalia.com

member

Powiadomienie o badaniu i klasyfikacji

NAZWA FIRMY	**OLIVÉ QUÍMICA**
ADRES	**AVDA. BELTRÁN GÜELL, 78 APDO. CORREOS 33 E-08850 GAVÁ (BARCELONA)**
RAPORT NR	**13_02508-2-3-p**
DATA BADANIA	**22.11.2013**

BADANY MATERIAŁ

System uszczelnień złączy liniowych i uszczelnień przejść instalacyjnych o nazwie **«OLIVÉ PIROFOC» + «OLIVÉ PU476» + «OLIVÉ PIROFOC».**


PRZEPROWADZONE BADANIE

Badanie odporności ogniowej zgodnie z normą UNE-EN 1366-4:2006+A1:2010 *„Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych.”.*
(Klasyfikacja UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010).

KONFIGURACJA

WYNIK:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień:
EI 240 V- X- F- W 60 to 60



Niniejszemu dokumentowi musi towarzyszyć raport klasyfikacyjny nr 13_02508-2-3, w którym zostaną opisane wyniki uzyskane w ramach każdego badania.

Wyniki uzyskane w ramach tych badań dotyczą wyłącznie próbki (-ek) przebadanej (-ych) w niniejszym Centrum w określonym dniu i nie stanowią wyznacznika stałości w zakresie jakości produkcji.

Podpis: Izaskun Martínez Kier.
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej